



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении
выявленных нарушений

«31» января 2020 г.

№ 2193

г. Минусинск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Бух
Светланой Александровной при проведении плановой выездной проверки в
отношении муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного
вида» (МДОБУ «Детский сад № 28 «Аленький цветочек»), ОГРН
1022401537322 от 28 апреля 2000г. зарегистрирован в Межрайонной
инспекции ФНС № 10 по Красноярскому краю, ИНН 2455017354,
юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 31 «А»,
на основании распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Михаила Робертовича Аккерта о
проведении плановой выездной проверки юридического лица № 9802 от
25.12.2019г., выявлены нарушения обязательных требований действующего
законодательства Российской Федерации (акт проверки от 31.01.2020 г. №
2192).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных
требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека,
а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
предписываю муниципальному дошкольному образовательному бюджетному
учреждению «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного
вида»:

1. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.

4.15., п. 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в наличии изношенных деревянных оконных блоков с нефункционирующими фрамугами и форточками в кабинете учителя-дефектолога (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 83), кабинете логопеда (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 81), коридорах 1 и 2 этажей (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 16, № 60; этаж 2 помещения № 14, № 44).

2. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.11, п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в использовании для организации сна детей в спальнях помещениях средней комбинированной группы «Одуванчик» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 24), старшей группы тяжелых нарушений речи «Нарцисс» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 7), средней общеобразовательной группы «Тюльпан» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 50) раскладных кроватей с мягким ложем.

3. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1., п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в наличии негладких стен с трещинами, щелями и дефектами в умывальных, туалетных, буфетных помещениях групп «Землянички» по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 66, № 77), «Малинка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 50, № 52), «Солнышко» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 11, № 13), «Рябинка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 15, № 16, № 17, № 18), «Одуванчик» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 20, № 22, № 23), «Нарцисс» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 8, № 9, № 11), «Фиалка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 1, № 2, № 3, № 6), «Незабудка» (по

техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 33, № 35, № 36, № 37), «Тюльпан» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 46, № 48, № 49), «Колокольчик» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 53, № 55, № 56), в буфетных помещениях групп «Ландыш» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 18), «Ромашка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 69), в служебных помещениях (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 66, 67, 68); стен в спальном помещении группы «Ландыш» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 18), кабинете психолога (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 89), выполненных бумажными обоями, не позволяющими проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в наличии негладких потолков с трещинами, дефектами, следами течи кровли, желто-оранжевыми пятнами в буфетных, туалетных и умывальных групп «Незабудка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 33, № 35, № 36, № 37), «Землянички» по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 66, № 77), «Малинка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 50, № 52), «Солнышко» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 11, № 13), «Рябинка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 15, № 16, № 17, № 18), «Одуванчик» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 20, № 22, № 23), «Нарцисс» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 8, № 9, № 11), «Фиалка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 1, № 2, № 3, № 6), «Тюльпан» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 46, № 48, № 49), «Колокольчик» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 53, № 55, № 56), в буфетных

помещениях групп «Ландыш» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 18), «Ромашка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 69), в служебных помещениях (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 66, 67, 68), выполненных не влагостойкими материалами.

5. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в отсутствии цельнометаллического производственного стола для обработки сырых овощей на пищеблоке учреждения (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 47).

6. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.16., п. 6.16.2., п. 6.16.3.. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в наличии с трещинами, сколами, дефектами, механическими повреждениями детских умывальных раковин в умывальных групп «Малинки» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 52) - 4 раковины, «Фиалки» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 1) - 4 раковины, «Нарцисс» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 9) - 3 раковины; с дефектами, сколами эмали и механическими повреждениями душевого поддона в умывальной группы «Солнышко»; в отсутствии в туалетном помещении группы «Тюльпан» 1 унитаза (демонтирован).

7. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9., п. 2.11. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», п. 5.1., п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в наличии в изношенном состоянии кафельной плитки, частично отходящей от стен и пола, разрушении швов между облицовочными плитами в зале бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 95).

8. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в наличии негладкого потолка с трещинами, дефектами, отхождением штукатурного слоя краски в зале бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 95)

9. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.23 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», выразившиеся в отсутствии защитных решеток или панелей на отопительных приборах, расположенных в зале бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 95).

10. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9., п. 2.20. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», выразившиеся в отсутствии сливных трапов для удаления воды в канализацию с обходных дорожек бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 95).

11. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.22. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», выразившиеся в отсутствии в зале ванны бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 95) системы приточной и вытяжной вентиляции.

12. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5., п. 2.7. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», выразившиеся в отсутствии ножных ванн с оборудованным сбросом воды в систему канализации.

13. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.3. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», выразившиеся в отсутствии в раздевальнях сушек для волос (фенов) из расчета 1 прибор на 10 мест - для девочек и 1 прибор на 20 мест - для мальчиков.

14. Устранить нарушения: ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации и проведению дератизационных мероприятий», выразившиеся в наличии негладких полов с дефектами, щелями, механическими повреждениями в умывальных, туалетных, буфетных помещениях групп «Землянички» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 66, № 77), «Малинка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 50, № 52), «Солнышко» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 11, № 13), «Рябинка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 15, № 16, № 17, № 18), «Одуванчик» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 20, № 22, № 23), «Нарцисс» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 8, № 9, № 11), «Фиалка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 1, № 2, № 3, № 6), «Незабудка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 33, № 35, № 36, № 37), «Тюльпан» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 46, № 48, № 49), «Колокольчик» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 53, № 55, № 56), в буфетных помещениях групп «Ландыш» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 18), «Ромашка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 69), в служебных помещениях (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 66, 67, 68), в зале бассейна, обходные дорожки в зале бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 95), коридорах бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 90, № 96), раздевалке при бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 91); приемной, групповой группы «Ромашка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 70, № 74), групповой, приемной, игровой группы «Солнышко», (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 8, № 12, № 87), приемной, групповой группы «Рябинка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 26, № 27), музыкальном зале (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 43), спортивном зале (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер №

04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 57), коридорах 1 и 2 этажей здания (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 16, № 27, № 49, № 61, № 82, № 84, № 86, № 88; этаж 2 комнаты № 14, № 44, № 43, № 59).

Срок исполнения настоящего предписания: 07.02.2022 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации в срок до 07.02.2022 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законном порядке.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске

С.А. Бух

С.А. Бух

Согласовано:

Главный государственный
санитарный врач по г. Минусинску,
Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому,
Каратузскому, Краснотуранскому,
Курагинскому и Шушенскому районам



Т.И. Малегина

Настоящее предписание от 31.01.2020 г. № 2193 вручено лично:

заведующей МДОБУ «Атлант» Светлана Сергеевна
Бух / Малегина от « 31 » 01 2020 г.