



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru)<http://enis.gosnadzor.ru/>  
Факт. адрес: ул. Пирятинская, д. 5А, Абакан, 655011  
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: [abakan@enis.gosnadzor.ru](mailto:abakan@enis.gosnadzor.ru)  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ №18/0069-Э**

«16» апреля 2019 г.  
дата составления предписания

Муниципальному дошкольному  
образовательному бюджетному  
учреждению «Детский сад №28  
«Аленький цветочек»  
комбинированного вида»

662606, Красноярский край,  
г. Минусинск, ул. Народная, 31А  
наименование, место нахождения юридического лица

Мною, главным государственным инспектором отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора Сибуковым Олегом Султановичем

(должность, Ф.И.О.)

в период с 09.04.2019 по 16.04.2019, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 04.03.2019 №924-р/кр проведены мероприятия по осуществлению государственного энергетического контроля (надзора) по проверке оценке соответствия деятельности организации обязательным требованиям по безопасной эксплуатации энергоустановок в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №28 «Аленький цветочек» комбинированного вида» (МДОБУ «Детский сад №28»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля (надзора) нарушений требований в области государственного энергетического надзора, зафиксированных в Акте проверки:

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №28 «Аленький цветочек» комбинированного вида» (МДОБУ «Детский сад №28») от 16.04.2019 №18/0069/0924/2019, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

	установка которых запрещена в стиральных помещениях прачечных.		
9.	Во всех группах для пребывания детей учреждения установлены розетки не имеющие автоматически зарывающиеся гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.	п. 7.1.49 ПУЭ (7е изд.)	01.09.2021
10.	<p><u>Бассейн:</u> силовые электрические сети эксплуатируются с истёкшим нормативным сроком более 30 лет-свыше нормативного срока эксплуатации, что может привести к аварийной, пожароопасной ситуации. Существующее состояние сетей не обеспечивает их безопасной эксплуатации. Конструкция арматуры установленных светильников не обеспечивает их безопасной эксплуатации в сыром помещении-требуется замена. Отсутствует освещение в холле бассейна.</p> <p>Требуется проведение кап.ремонта (замены) внутренней силовой и осветительной электропроводки помещений бассейна.</p>	п.7.1.34, .7.1.36.,п.7.1.37, п.6.1.16, п.6.6.5, п. 6.6.30, п.7.1.47 ПУЭ (7е изд.), п.1.6.1, п.1.6.2. ПТЭЭП.	01.09.2022

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.