



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении
выявленных нарушений

«25» февраля 2022 г.

№ 4471

г. Минусинск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Бух
Светланой Александровной при проведении внеплановой выездной проверки
в отношении муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного
вида» (МДОБУ «Детский сад № 28»), ОГРН 1022401537322 от 28 апреля
2000г. зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 10 по
Красноярскому краю, ИНН 2455017354, юридический адрес: Красноярский
край, г. Минусинск, ул. Народная, 31 «А», на основании решения начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске - главного государственного санитарного врача по г.
Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому,
Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Малегиной
Татьяны Ивановны № 394 от 01.02.2022г., учетный номер
24220041000101613240 в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, выявлены нарушения обязательных требований действующего
законодательства Российской Федерации (акт проверки от 25.02.2022 г. №
4448).

Руководствуясь п. 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2. п. 2 ст. 50
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения
выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю

муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида»:

1. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии изношенных деревянных оконных блоков с нефункционирующими фрамугами и форточками в кабинете учителя-дефектолога (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 83), кабинете логопеда (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 81), коридорах 1 и 2 этажей (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 16, № 60; этаж 2 помещения № 14, № 44).

2. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии негладких стен с трещинами, щелями и дефектами в буфетных помещениях групп «Ромашка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 63), «Подснежники» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 50), «Солнышко» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 13), «Ландыш» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 16), «Одуванчик» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 20), «Нарцисс» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 11), «Фиалка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 6), «Незабудка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 33), «Тюльпан» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 46), «Колокольчик» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 53), «Лютики» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 18), «Жарки» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 69); в умывальных и туалетных помещениях групп «Ландыш» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 15, № 17, № 18), «Одуванчик» (по

техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 22, № 23), «Нарцисс» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 8, № 9), «Фиалка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 1, № 2, № 3), «Незабудка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 35, № 36, № 37), «Тюльпан» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 48, № 49), «Колокольчик» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 55, № 56).

3. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии негладких потолков с трещинами, дефектами и механическими повреждениями в буфетных, туалетных и умывальных помещениях групп «Ландыш» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 15, № 16, № 17, № 18), «Одуванчик» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 20, № 22, № 23), «Нарцисс» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 8, № 9, № 11), «Фиалка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 1, № 2, № 3, № 6), «Незабудка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 33, № 35, № 36, № 37), «Тюльпан» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 46, № 48, № 49), «Колокольчик» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 53, № 55, № 56), в буфетных помещениях групп «Ромашка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 63), «Подснежники» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 50), «Солнышко» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 13), «Лютики» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 18), «Жарки» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 69).

4. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии с трещинами, сколами, дефектами и механическими повреждениями детских умывальных раковин в умывальных помещениях групп «Фиалка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 1) - 4 раковины, «Нарцисс» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 9) - 3 раковины; в отсутствии в туалетном помещении группы «Тюльпан» 1 унитаза (демонтирован).

5. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии гладких стен и полов в зале бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 95), выполненных кафельной плиткой.

6. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии негладкого потолка с трещинами, дефектами, отхождением штукатурного слоя краски в зале бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 95).

7. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2.17 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившиеся в отсутствии защитных решеток или панелей на отопительных приборах, расположенных в зале бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 95).

8. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2.9, п. 6.2.14 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившиеся в отсутствии сливных трапов для удаления воды в канализацию с обходных дорожек бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 95).

9. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2.16 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившиеся в отсутствии в зале ванны бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 95) систем приточной и вытяжной вентиляции.

10. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2.4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившиеся в отсутствии ножных ванн с оборудованным сбросом воды в систему канализации.

11. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2.6.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившиеся в отсутствии в раздевальных сушиек для волос (фенов) из расчета 1 прибор на 10 мест - для девочек и 1 прибор на 20 мест - для мальчиков.

12. Устранить нарушения: ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии негладких полов с дефектами, щелями и механическими повреждениями в умывальных, туалетных, буфетных помещениях групп «Ландыш» (ранее «Рябинка») (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 15, № 16, № 17, № 18), «Одуванчик» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 20, № 22, № 23), «Нарцисс» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 8, № 9, № 11), «Фиалка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 1, № 2, № 3, № 6), «Незабудка» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 33, № 35, № 36, № 37), «Тюльпан» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 46, № 48, № 49), «Колокольчик»

(по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 53, № 55, № 56), в буфетных помещениях групп «Ромашка» (ранее «Земляничка») (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 63), «Подснежники» (ранее «Малинка») (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 50), «Солнышко» (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 13), «Лютики» (ранее «Ландыш») (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 18), «Жарки» (ранее «Ромашка») (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 69), приемной и групповой группы «Жарки» (ранее «Ромашка») (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 70, № 74), групповой, приемной, игровой группы «Солнышко», (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 8, № 12, № 87), приемной, групповой группы «Ландыш» (ранее «Рябинка») (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комнаты № 26, № 27), музыкальном зале (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 43), спортивном зале (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 2 комната № 57), коридорах 1 и 2 этажей здания (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комнаты № 16, № 27, № 49, № 61, № 82, № 84, № 86, № 88; этаж 2 комнаты № 14, № 44, № 43, № 59), в зале бассейна, обходных дорожек в зале бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 95), коридорах бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 90, № 96), раздевалке при бассейна (по техническому паспорту нежилого здания инвентарный номер № 04:423:002:000330320 этаж 1 комната № 91).

Срок исполнения настоящего предписания: 16.09.2024 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за

собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации в срок до 16.09.2024 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законном порядке.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске



С.А. Бух

Согласовано:

Заместитель главного государственного
санитарного врача по г. Минусинску,
Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому,
Каратузскому, Краснотуранскому,
Курагинскому и Шушенскому районам




В.А. Даровских

Настоящее предписание от 25.02.2022 г. № 4471 вручено лично:

Ю.С. Минаев

« 25 » февраля 2022г.