

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы по г. Минусинску и Минусинскому району  
662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Обороны, 2, тел. 8(391) 325-15-39  
(ond\_minus@mail.ru)**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 131**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

**Юридическому лицу - Муниципальному дошкольному общеобразовательному бюджетному**  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

**учреждению «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида»**  
владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – МДОБУ «Детский сад № 28»)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 20.10.2021 года № 131 в период с 10:00 часов 22 октября 2021 года по 15:00 часов 02 ноября 2021 года государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Тыщенко Викторией Александровной, совместно с Чмыхало Юлией Сергеевной – заведующим МДОБУ «Детский сад № 28», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 31 «А»

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (акт от 13.09.2021 г. ООО «Акмейз»)	<b>Статья 5. Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b> Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты 1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-	01.08.2022

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

**Статья 51. Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»**

Цель создания систем противопожарной защиты

1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

**Статья 52. Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;
- 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

**п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:** Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая до-



		<p>кументация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p> <p><b>п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»</b> при достижении предельного состояния (срока службы), система АПС и ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.</p> <p><b>п. 1.10 (РД 009-02-96)</b> После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.</p> <p>ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.</p>	
2.	План эвакуации людей (ФЭС) (1 этаж блок «Б») не соответствует проектному решению.	<p><b>п. 4.1 ГОСТ 12.2.143-2009</b> ФЭС должна обеспечивать соответствующей понятной информацией находящихся в здании людей с тем, чтобы они могли организованно эвакуироваться из любого места.</p>	13.12.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче-

ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор  
г. Минусинска и Минусинского района  
по пожарному надзору  
«02» ноября 2021 год



В.А. Тыщенко

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил(-а):  
заведующий МДОБУ «Детский сад № 28»  
«02» ноября 2021 год

Ю.С. Чмыхало